



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Челябинской области**

ул.Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092  
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

**Предписание № 06-32-1-223**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 14.11.2023 года № 06-32-1-

МБДОУ «Детский сад №219 г. Челябинска»

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области Пузановой Светланой Владимировной (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении МБДОУ «Детский сад №219 г. Челябинска» по адресу г. Челябинск, ул. Чичерина, 23а (указать наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- Ограждение аварийное, выполнено сеткой рабицей, дыры, торчит проволока, дети могут получить травмы. Требуется замена 14 секций (63 кв.м) аварийного забора. п.2.2.1 СП 2.4.3648-20.

- На собственной территории дошкольной организации предусмотрено наружное электрическое освещение, освещается только центральный вход в здание, игровые площадки не освещены. п.2.2.1 СП 2.4.3648-20.

- Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек имеет трещины, ямы, дефекты. п.2.2.4. СП 2.4.3648-20.

- На стенах и потолках групп №№7,8,9 следы протекания аварийной кровли, отшелушивание штукатурного покрытия. П.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

- Обработка окон должна производиться не реже 2 раз в год, окна старые, закрыты, забиты гвоздями, не открываются для проветривания в группах №№7,8,11,12. Всего замене подлежат 82 окна. п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. Для проветривания открывают только окна, которые возможно открыть.

- Трубы системы канализации в подвальном помещении в хомутах, частые аварийные ситуации, п.2.6.1 СП 2.4.3648-20.



(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МБДОУ «Детский сад №219 г. Челябинска», ул. Чичерина, 23а.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений) в срок до 20.10.2026 года выполнить следующие мероприятия:

1. Провести текущий ремонт помещений, ликвидировать все следы протекания аварийной кровли. Предварительно отремонтировать кровлю.
2. Отремонтировать или заменить старые окна, конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.
3. Восстановить ограждение территории в соответствии с требованиями санитарных правил.
4. Наружное искусственное освещение территории довести до гигиенических нормативов.
5. Провести ревизию и ремонт системы канализации в детском саду.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Законного представителя (руководителя) юридического лица МБДОУ «Детский сад №219 г. Челябинска» г. Челябинск, ул. Чичерина, 23а (наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, переулок Островского, 14 каб. 102, тел. 791-27-93, факс: rospn-06@chel.surnet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «20» октября 2026 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный  
специалист-эксперт отдела  
надзора по гигиене детей и  
подростков



С.В. Пузанова

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)



С предписанием ознакомлен(а)

«14» ноября 2023 года

Бурлакова Г.В.

Инспектор по техническому контролю в области  
доверия ООО-000103 от 14.11.2023

Предписание направлено по адресу:

Володарского, 14, Комитет по делам охраны