

**АКТ**  
**о приемке технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию**

г. Челябинск

«21» апреля 2020

**Наименование объекта, адрес:** МБДОУ «ДС №219 г. Челябинска», г. Челябинск, ул. Чичерина 23А.

**Комиссия в составе:**

Представителя заказчика: заведующий МБДОУ «ДС №219 г. Челябинска», Минко А.В.  
(должности, фамилии, и.о. представителей заказчика, администрации объекта)

Членов комиссии-представителей:

Монтажной организации: инженер ЧРОО ДПС, Чистов А.Н.

(должности, фамилии, и.о. представителей монтажной организации)

Обслуживающей организации: инженер ЧРОО «ДПС», Чистов А.Н.

(должности, фамилии, и.о. представителей обслуживающей организации)

1. Монтажной организацией предъявлены к приемке работы по текущему ремонту оборудования автоматической пожарной сигнализации. Помещение №4 (техпаспорт) подвала дооснащено дымовыми пожарными извещателями в соответствии с действующими нормами пожарной безопасности: СП5.13130.2009 п.14.3

(АПС, ОПС, АУПТ, дымоудаление, оповещение)

1.1. Установлены дымовые пожарные извещатели ИП-212-141 – 3 шт., кабель 15м – КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,2

2. Вывод сигнала: на пост охраны объекта (ПКП Сигнал-20М, ШС-17)

**Заключение комиссии:**

Работы по текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации в помещении М подвала, в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности, прошедшие комплексное опробование, включая пуско-наладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию 21.04.2020г.

**Гарантийные обязательства**

Подрядная организация гарантирует безотказную работу смонтированного оборудования в течении 12 месяцев со дня приемки в эксплуатацию.

Председатель комиссии

М.П.

Члены комиссии:

от монтажной организации

М.П.

/Чистов А.Н./

от обслуживающей организации

М.П.

/Чистов А.Н./